

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2581-25 CO12

CLIENTE : CONSORCIO HOSPITAL MANCHAY

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

DIRECCIÓN** : MANCHAY

RECEPCIÓN N° : 1882-25

PROYECTO** : CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL PAPA FRANCISCO DE
MANCHAY, DISTRITO DE PACHACAMAC- PROVINCIA DE LIMA

OT N° : 1927-25

UBICACIÓN** : DISTRITO DE PACHACAMAC- PROVINCIA DE LIMA

FECHA EMISIÓN : 2025-12-30

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : PEDESTALES DEL SECTOR 2 ENTRE LOS EJES A5/AA; AB, AD EJE A4/AD					Fecha Recepción : 2025-12-24				
F'c (Kg/cm²)** : 350					Fecha Moldeo** : 2025-12-23				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-12-30				
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 7 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
6960-CO-25	PD-S2-001	101.22	201.43	8,047.6	228.92	28.4	290.1	2	2100
6961-CO-25	PD-S2-002	101.19	201.37	8,042.8	223.12	27.7	282.9	2	2420
6962-CO-25	PD-S2-003	101.24	201.47	8,050.7	233.50	29.0	295.8	2	2350
6963-CO-25	PD-S2-004	101.38	201.40	8,073.0	225.31	27.9	284.6	2	2370
6964-CO-25	PD-S2-005	101.30	201.49	8,059.5	235.54	29.2	298.0	2	2400
6965-CO-25	PD-S2-006	101.43	201.45	8,081.0	232.77	28.8	293.7	2	2400

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

