

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°198-25 SU06

CLIENTE : INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC SUCURSAL DEL PERU
DIRECCIÓN ** : CAL.EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA SECT. UNO LIMA - LIMA - SANTA ANITA /
Ejecución del sector - II del saldo de obra del Proyecto de Inversión denominado
PROYECTO ** : Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Operativa y Logística de la Base
Aeronaval del Callao, CUI 2193999
UBICACIÓN ** : CALLAO
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02
RECEPCIÓN N° : 198- 25
OT N° : 206- 25
FECHA RECEPCIÓN : 2025-02-20
FECHA EMISIÓN : 2025-02-22

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA				
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	CONO 1	Fecha de ensayo	22/02/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1578 g	Ensayado por :	IVAN	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1,40 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 22,34
Volumen calibrado cono	1129 cm ³			Humedad Optima (%) : 5,8 Gravedad específica : 2,77
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	ACCESO 6	ACCESO 6	ACCESO 6	
Progresiva/ Cota / Lado**	-	-	-	
Tipo de Muestra(**)	BASE	BASE	BASE	
Descripción visual del suelo	Material gravoso color beige	Material gravoso color beige	Material gravoso color beige	
Espesor de la capa**	cm 18	18	18	
Volumen del orificio de prueba	cm ³ 2527	2672	2701	
Tamiz del sobretamaño	3/4 in	3/4 in	3/4 in	
Masa de sobretamaño	g 452	761	501	
Porcentaje de sobretamaño	% 008	12	008	
Densidad húmeda in situ	g/cm ³ 2,32	2,29	2,31	
Densidad seca in situ	g/cm ³ 2,30	2,27	2,26	
Peso unitario seco in situ	kN/m ³ 22,53	22,22	22,19	
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³ 22,21	21,66	21,84	
Porcentaje de compactación	% 99	97	98	
Criterio de aceptación **	% 95	95	95	
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	% 1	1	2	

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

