

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°205-25 SU06

CLIENTE : INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC SUCURSAL DEL PERU
DIRECCIÓN ** : CAL.EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA SECT. UNO LIMA - LIMA - SANTA ANITA
PROYECTO ** : Ejecución del sector - II del saldo de obra del Proyecto de Inversión denominado Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Operativa y Logística de la Base Aeronaval del Callao, CUI 2193999
UBICACIÓN ** : CALLAO
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02
RECEPCIÓN N° : 213- 25
OT N° : 221- 25
FECHA RECEPCIÓN : 2025-02-24
FECHA EMISIÓN : 2025-02-26

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA					
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)					
<u>Datos Cono</u>		<u>Datos ensayo</u>		<u>Datos material compactado</u>	
Identificación Cono N° :	CONO 1	Fecha de ensayo	24/02/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)	
Masa de arena embudo y placa :	1578 g	Ensayado por :	IVAN	Método de ensayo : C	
Densidad de la arena :	1,40 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 22,77	
Volumen calibrado cono :	1129 cm ³			Humedad Optima (%) : 5,7 Gravedad específica : 2,83	
DESCRIPCION		PRUEBA 6	PRUEBA 1	PRUEBA 11	PRUEBA 3
Ubicación de la prueba**		ACCESO 3	ACCESO 3	ACCESO 3	ACCESO 3
Progresiva/ Cota / Lado**		PUNTO 6	PUNTO 1 CONTRAMUESTRA	PUNTO 11	PUNTO 3 CONTRAMUESTRA
Tipo de Muestra(**)		BASE	BASE	BASE	BASE
Descripción visual del suelo		MATERIAL GRAVOSO ARENOSO COLOR BEIGE	MATERIAL GRAVOSO ARENOSO COLOR BEIGE	MATERIAL GRAVOSO ARENOSO COLOR BEIGE	MATERIAL GRAVOSO ARENOSO COLOR BEIGE
Espesor de la capa**	cm	18	18	18	18
Volumen del orificio de prueba	cm ³	2638	2837	2651	2547
Tamiz del sobretamaño		3/4 in	3/4 in	3/4 in	3/4 in
Masa de sobretamaño	g	1288	2204	1889	1914
Porcentaje de sobretamaño	%	19.3	31.2	28.5	30.0
Densidad húmeda in situ	g/cm ³	2,53	2,49	2,50	2,51
Densidad seca in situ	g/cm ³	2,48	2,44	2,45	2,46
Peso unitario seco in situ	kN/m ³	24,31	23,94	24,01	24,07
GRADO DE COMPACTACIÓN					
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³	23,62	22,55	22,80	22,79
Porcentaje de compactación	%	104	99	100	100
Criterio de aceptación **	%	98	98	98	98
CONTENIDO DE HUMEDAD					
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	2	2	2	2


Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

Página 1 de 1
Versión: 04 (05-10-2024)

Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 26/02/25
Motivo: Autorización de informe de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del informe