

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°209-25 SU06

CLIENTE : INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC SUCURSAL DEL PERU **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02
DIRECCIÓN ** : CAL.EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA SECT. UNO LIMA - LIMA - SANTA ANITA **RECEPCIÓN N°** : 218- 25
PROYECTO ** : Ejecución del sector - II del saldo de obra del Proyecto de Inversión denominado Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Operativa y Logística de la Base Aeronaval del Callao, CUI 2193999 **OT N°** : 226- 25
UBICACIÓN ** : CALLAO **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-02-25
**** Datos proporcionados por el cliente** **FECHA EMISIÓN** : 2025-02-27

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA				
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	CONO 1	Fecha de ensayo	25/02/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1578 g	Ensayado por :	IVAN	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1,40 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 22,77
Volumen calibrado cono	1129 cm ³			Humedad Optima (%) : 5,7 Gravedad específica : 2,83
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	ACCESO 3	ACCESO 3	ACCESO 3	ACCESO 3
Progresiva/ Cota / Lado**	PUNTO7	PUNTO8	PUNTO9	PUNTO10
Tipo de Muestra(**)	BASE	BASE	BASE	BASE
Descripción visual del suelo	SUELO GRAVOSO, ARENOSO,COLOR BEIGE	SUELO GRAVOSO, ARENOSO,COLOR BEIGE	SUELO GRAVOSO, ARENOSO,COLOR BEIGE	SUELO GRAVOSO, ARENOSO,COLOR BEIGE
Espesor de la capa**	cm 18	cm 18	cm 18	cm 18
Volumen del orificio de prueba	cm ³ 2414	cm ³ 2492	cm ³ 2507	cm ³ 2362
Tamiz del sobretamaño	3/4 in	3/4 in	3/4 in	3/4 in
Masa de sobretamaño	g 1593	g 1514	g 1307	g 1385
Porcentaje de sobretamaño	% 26	% 24	% 21	% 24
Densidad húmeda in situ	g/cm ³ 2,51	g/cm ³ 2,49	g/cm ³ 2,50	g/cm ³ 2,45
Densidad seca in situ	g/cm ³ 2,51	g/cm ³ 2,47	g/cm ³ 2,40	g/cm ³ 2,38
Peso unitario seco in situ	kN/m ³ 24,61	kN/m ³ 24,18	kN/m ³ 23,57	kN/m ³ 23,35
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³ 23,67	kN/m ³ 23,22	kN/m ³ 22,67	kN/m ³ 22,26
Porcentaje de compactación	% 104	% 102	% 100	% 98
Criterio de aceptación **	% 98	% 98	% 98	% 98
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	% 0	% 1	% 4	% 3

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

