

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°216-25 SU06

CLIENTE : JCB ESTRUCTURAS S.A.C.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02

DIRECCIÓN ** : AV. ROSALES LOTE. 83-B A.V. HUERTOS DE TUNGASUCA (KM. 4.5 AV
: TRAPICHE) LIMA - LIMA - CARABAYLLO

RECEPCIÓN N° : 221- 25

PROYECTO ** : LC. 60 KV SET INDUSTRIALES -SEAT EVITAMIENTO

OT N° : 229- 25

UBICACIÓN ** : AV. MANUEL DE LA TORRE

FECHA RECEPCIÓN : 2025-02-26

**** Datos proporcionados por el cliente**

FECHA EMISIÓN : 2025-02-27

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA					
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)					
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado	
Identificación Cono N° :	CONO 2	Fecha de ensayo	26/02/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)	
Masa de arena embudo y placa :	1886 g	Ensayado por :	DEIVY	Método de ensayo : C	
Densidad de la arena :	1.40 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 21.97	
Volumen calibrado cono :	1129 cm ³			Humedad Optima (%) : 6.2 Gravedad específica : 2.68	
DESCRIPCION		PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**		AV. MANUEL DE LA TORRE	AV. MANUEL DE LA TORRE	AV. MANUEL DE LA TORRE	AV. MANUEL DE LA TORRE
Progresiva/ Cota / Lado**		0+ 589	0+571	0+527	0+705
Tipo de Muestra(**)		CAPA 1	CAPA 2	CAPA 3	CAPA 2
Descripción visual del suelo		MATERIAL CANTO RODADO	MATERIAL CANTO RODADO	MATERIAL CANTO RODADO	MATERIAL CANTO RODADO
Espesor de la capa**	cm	20	20	20	20
Volumen del orificio de prueba	cm ³	2263	2373	2356	2484
Tamiz del sobretamaño		3/4 in	3/4 in	3/4 in	3/4 in
Masa de sobretamaño	g	1408	2193	1980	1810
Porcentaje de sobretamaño	%	26.0	37.6	34.7	30.0
Densidad húmeda in situ	g/cm ³	2.39	2.46	2.42	2.43
Densidad seca in situ	g/cm ³	2.32	2.39	2.35	2.34
Peso unitario seco in situ	kN/m ³	22.78	23.41	23.05	22.91
GRADO DE COMPACTACIÓN					
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³	21.76	21.98	21.65	21.73
Porcentaje de compactación	%	99	100	99	99
Criterio de aceptación **	%	95	95	95	95
CONTENIDO DE HUMEDAD					
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	3	3	3	4

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

