

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°229-25 SU06

CLIENTE : INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC SUCURSAL DEL PERU
DIRECCIÓN ** : CAL.EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA SECT. UNO LIMA - LIMA - SANTA ANITA
PROYECTO ** : Ejecución del sector - II del saldo de obra del Proyecto de Inversión denominado Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Operativa y Logística de la Base Aeronaval del Callao, CUI 2193999
UBICACIÓN ** : CALLAO
CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02
RECEPCIÓN N° : 236- 25
OT N° : 244- 25
FECHA RECEPCIÓN : 2025-03-01
FECHA EMISIÓN : 2025-03-04

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA				
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	CONO 1	Fecha de ensayo	1/03/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1578 g	Ensayado por :	IVAN	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1.40 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 20.62
Volumen calibrado cono	1129 cm ³			Humedad Optima (%) : 8.9 Gravedad específica : 2.73
DESCRIPCION		PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3
Ubicación de la prueba**		Acceso7	Acceso7	
Progresiva/ Cota / Lado**		PUNTO 5	PUNTO 6	
Tipo de Muestra(**)		SUB RASANTE PROPIO	SUB RASANTE PROPIO	
Descripción visual del suelo		SUELO LIMOSO CON GRAVA SUB REDONDEADA COLOR	SUELO LIMOSO CON GRAVA SUB REDONDEADA COLOR	
Espesor de la capa**	cm	30	30	
Volumen del orificio de prueba	cm ³	2119	2085	
Tamiz del sobretamaño		3/4 in	3/4 in	
Masa de sobretamaño	g	787	1313	
Porcentaje de sobretamaño	%	16	27	
Densidad húmeda in situ	g/cm ³	2.28	2.33	
Densidad seca in situ	g/cm ³	2.15	2.18	
Peso unitario seco in situ	kN/m ³	21.03	21.41	
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³	20.19	19.92	
Porcentaje de compactación	%	98	97	
Criterio de aceptación **	%	95	95	
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	6	7	

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

