

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°230-25 SU06

CLIENTE : INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC SUCURSAL DEL PERU **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02
DIRECCIÓN ** : CAL.EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA SECT. UNO LIMA - LIMA - SANTA ANITA **RECEPCIÓN N°** : 236- 25
PROYECTO ** : Ejecución del sector - II del saldo de obra del Proyecto de Inversión denominado Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Operativa y Logística de la Base Aeronaval del Callao, CUI 2193999 **OT N°** : 244- 25
UBICACIÓN ** : CALLAO **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-03-01
**** Datos proporcionados por el cliente** **FECHA EMISIÓN** : 2025-03-04

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA				
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	CONO 1	Fecha de ensayo	1/03/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1578 g	Ensayado por :	IVAN	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1.40 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 21.87
Volumen calibrado cono	1129 cm ³			Humedad Optima (%) : 5.7 Gravedad específica : 2.76
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	ACCESO 4	ACCESO 4	ACCESO 4	ACCESO 4
Progresiva/ Cota / Lado**	PUNTO 9	PUNTO 10	PUNTO 11	PUNTO 12
Tipo de Muestra(**)	BASE	BASE	BASE	BASE
Descripción visual del suelo	SUELO GAVOSO LIMOSO COLOR BEIGE	SUELO GAVOSO LIMOSO COLOR BEIGE	SUELO GAVOSO LIMOSO COLOR BEIGE	SUELO GAVOSO LIMOSO COLOR BEIGE
Espesor de la capa**	cm 18	18	18	18
Volumen del orificio de prueba	cm ³ 2660	2637	2412	2450
Tamiz del sobretamaño	3/4 in	3/4 in	3/4 in	3/4 in
Masa de sobretamaño	g 939	936	607	659
Porcentaje de sobretamaño	% 15	15	11	12
Densidad húmeda in situ	g/cm ³ 2.36	2.31	2.32	2.32
Densidad seca in situ	g/cm ³ 2.32	2.30	2.28	2.27
Peso unitario seco in situ	kN/m ³ 22.73	22.57	22.36	22.26
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³ 22.11	21.91	21.90	21.75
Porcentaje de compactación	% 101	100	100	99
Criterio de aceptación **	% 98	98	98	98
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	% 2	0	2	2


Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 04/03/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

