

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°232-25 SU06

CLIENTE : INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC SUCURSAL DEL PERU
DIRECCIÓN** : CAL. EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA SECT. UNO LIMA - LIMA - SANTA ANITA
PROYECTO** : Ejecución del sector - II del saldo de obra del Proyecto de Inversión denominado Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Operativa y Logística de la Base Aeronaval del Callao, CUI 2193999
UBICACIÓN** : CALLAO
CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02
RECEPCIÓN N° : 242- 25
OT N° : 250- 25
FECHA RECEPCIÓN : 2025-03-03
FECHA EMISIÓN : 2025-03-04
** Datos proporcionados por el cliente

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA				
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	CONO 1	Fecha de ensayo	03/03/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1588 g	Ensayado por :	IVAN	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1.40 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 22.34
Volumen calibrado cono	1139 cm ³			Humedad Optima (%) : 5.8 Gravedad específica : 2.77
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	ACCESO 6	ACCESO 6	ACCESO 6	
Progresiva/ Cota / Lado**	PUNTO 1	PUNTO 5	PUNTO 2 CONTRA MUESTRA	
Tipo de Muestra(**)	BASE	BASE	BASE	
Descripción visual del suelo	MATERIAL GRAVOSO ARENOSO COLOR BEIGE	MATERIAL GRAVOSO ARENOSO COLOR BEIGE	MATERIAL GRAVOSO ARENOSO COLOR BEIGE	
Espesor de la capa**	cm	18	18	18
Volumen del orificio de prueba	cm ³	2969	2616	2560
Tamiz del sobretamaño		3/4 in	3/4 in	3/4 in
Masa de sobretamaño	g	724	647	539
Porcentaje de sobretamaño	%	10	10.4	8.89
Densidad húmeda in situ	g/cm ³	2.35	2.38	2.37
Densidad seca in situ	g/cm ³	2.27	2.33	2.28
Peso unitario seco in situ	kN/m ³	22.25	22.87	22.33
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³	21.80	22.46	21.95
Porcentaje de compactación	%	98	101	98
Criterio de aceptación **	%	98	98	98
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	4	2	4

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 04/03/25
Motivo: Autorización de informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

