

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°244-25 SU06

CLIENTE : TACTICAL IT S.A.C.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02

DIRECCIÓN ** : AV. DE LAS ARTES NORTE NRO. 1171 URB. SAN BORJA NORTE LIMA - LIMA -
SAN BORJA

RECEPCIÓN N° : 252- 25

PROYECTO ** : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL
DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA-LIMA, DISTRITO DE VILLA EL
SALVADOR - LIMA-LIMA, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2243597"

OT N° : 257- 25

UBICACIÓN ** : VILLA EL SALVADOR

FECHA RECEPCIÓN : 2025-03-05

** Datos proporcionados por el cliente

FECHA EMISIÓN : 2025-03-07

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA				
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	CONO 2	Fecha de ensayo	5/03/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12
				Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1886 g	Ensayado por :	DEIVY	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1.40 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 21.97
Volumen calibrado cono	1129 cm ³			Humedad Optima (%) : 7.6
				Gravedad específica : 2.71
DESCRIPCION	PRUEBA 12	PRUEBA 13	PRUEBA 14	PRUEBA 15
Ubicación de la prueba**	AV. PACHACUTEC CON PRIMERA DE MAYO	AV. 200 MILLAS PARADOMA INDUSTRIAL	AV. PASTOR SEVILLA CON AV TALARÁ	AV. MARIATEGUI CON AV. PASTOR SEVILLA
Progresiva/ Cota / Lado**	MODULO 1 INFERIOR	MODULO 14 INFERIOR	MODULO 13 INFERIOR	MODULO 12 INFERIOR
Tipo de Muestra(**)	BASE	BASE	BASE	BASE
Descripción visual del suelo	AFIRMADO	AFIRMADO	AFIRMADO	AFIRMADO
Espesor de la capa**	cm 20	20	20	20
Volumen del orificio de prueba	cm ³ 2627	2418	2637	2358
Tamiz del sobretamaño	3/4 in	3/4 in	3/4 in	3/4 in
Masa de sobretamaño	g 518	377	506	372
Porcentaje de sobretamaño	% 9.38	7.32	9.33	7.19
Densidad húmeda in situ	g/cm ³ 2.10	2.13	2.06	2.19
Densidad seca in situ	g/cm ³ 2.02	2.05	1.98	2.11
Peso unitario seco in situ	kN/m ³ 19.82	20.08	19.39	20.68
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³ 19.31	19.71	18.87	20.34
Porcentaje de compactación	% 88	90	86	93
Criterio de aceptación **	% 98	98	98	98
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	% 4	4	4	4

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

