

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°254-25 SU06

CLIENTE : CJ CONTRATISTAS ASOCIADOS S.A.C.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02

DIRECCIÓN ** : MZA. C LOTE. 16 ASOC VIV JUAN CARLOS NOR (ALT. CUADRA 39 DE LA AV. UNIVERSITARIA) LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE PORRES

RECEPCIÓN N° : 281- 25

PROYECTO ** : OBRA LURIN

OT N° : 289- 25

UBICACIÓN ** : AV. INDUSTRIAL S/N - LURIN

FECHA RECEPCIÓN : 2025-03-10

**** Datos proporcionados por el cliente**

FECHA EMISIÓN : 2025-03-11

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA				
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	CONO 1	Fecha de ensayo	10/03/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1588 g	Ensayado por :	HARNOLD	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1.40 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 22.34
Volumen calibrado cono	1129 cm ³			Humedad Optima (%) : 6.0 Gravedad específica : 2.85
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	PUERTA 5	PUERTA 5	PUERTA 6	PUERTA 6
Progresiva/ Cota / Lado**	PUERTA ENTRADA	PUERTA ENTRADA	PUERTA ENTRADA	PUERTA ENTRADA
Tipo de Muestra(**)	AFIRMADO	AFIRMADO	AFIRMADO	AFIRMADO
Descripción visual del suelo	0.0	0.0	0.0	0.0
Espesor de la capa** cm	20	20	20	20
Volumen del orificio de prueba cm ³	2504	2564	2443	3002
Tamiz del sobretamaño	3/8 in	3/4 in	3/8 in	3/4 in
Masa de sobretamaño g	912	668	889	903
Porcentaje de sobretamaño %	15	10	15	12
Densidad húmeda in situ g/cm ³	2.49	2.50	2.49	2.45
Densidad seca in situ g/cm ³	2.35	2.35	2.33	2.33
Peso unitario seco in situ kN/m ³	22.99	23.08	22.86	22.86
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87) kN/m ³	22.31	22.62	22.17	22.29
Porcentaje de compactación %	100	101	99	100
Criterio de aceptación ** %	95	95	95	95
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216) %	6	6	7	5

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

