

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°255-25 SU06

CLIENTE : JCB ESTRUCTURAS S.A.C.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02

DIRECCIÓN ** : AV. ROSALES LOTE. 83-B A.V. HUERTOS DE TUNGASUCA (KM. 4.5 AV TRAPICHE) LIMA - LIMA - CARABAYLLO

RECEPCIÓN N° : 219- 25

PROYECTO ** : LC. 60 KV SET INDUSTRIALES -SEAT EVITAMIENTO

OT N° : 227- 25

UBICACIÓN ** : AV. MANUEL DE LA TORRE

FECHA RECEPCIÓN : 2025-02-25

** Datos proporcionados por el cliente

FECHA EMISIÓN : 2025-03-20

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA					
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)					
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado	
Identificación Cono N°	CONO 2	Fecha de ensayo	25/02/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)	
Masa de arena embudo y placa	1886 g	Ensayado por :	DEIVY	Método de ensayo : C	
Densidad de la arena	1.40 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 21.97	
Volumen calibrado cono	1129 cm ³			Humedad Optima (%) : 6.2 Gravedad específica : 2.68	
DESCRIPCION		PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**		AV. MANUEL DE LA TORRE	AV. MANUEL DE LA TORRE	AV. MANUEL DE LA TORRE	
Progresiva/ Cota / Lado**		0+705 A 0+725	0+527 A 0+571	0+527 A 0+571	
Tipo de Muestra(**)		CAPA PRIMERA	2 CAPA	1 CAPA	
Descripción visual del suelo		MATERIAL CANTO RODADO	MATERIAL CANTO RODADO	MATERIAL CANTO RODADO	
Espesor de la capa**	cm	20	20	20	
Volumen del orificio de prueba	cm ³	2556	2732	2748	
Tamiz del sobretamaño		3/4 in	3/4 in	3/4 in	
Masa de sobretamaño	g	1801	1735	1790	
Porcentaje de sobretamaño	%	28.7	26.9	28.1	
Densidad húmeda in situ	g/cm ³	2.45	2.36	2.32	
Densidad seca in situ	g/cm ³	2.38	2.30	2.27	
Peso unitario seco in situ	kN/m ³	23.35	22.50	22.25	
GRADO DE COMPACTACIÓN					
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³	22.35	21.37	21.00	
Porcentaje de compactación	%	102	97	96	
Criterio de aceptación **	%	95	95	95	
CONTENIDO DE HUMEDAD					
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	3	3	2	

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

-El presente informe de ensayo reemplaza al informe N° 208-25 SU06. La modificación se realizó a solicitud del cliente.

