

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°259-25 SU06

CLIENTE : PROYECTEK SAC

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02

DIRECCIÓN ** : CAL. CHICAMA NRO. 177 URB. MARANGA ET. TRES LIMA - LIMA - SAN MIGUEL

RECEPCIÓN N° : 282- 25

PROYECTO ** : ALMACÉN Y OFICINAS

OT N° : 290- 25

UBICACIÓN ** : BREÑA

FECHA RECEPCIÓN : 2025-03-10

** Datos proporcionados por el cliente

FECHA EMISIÓN : 2025-03-11

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA				
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	CONO 1	Fecha de ensayo	10/03/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1588 g	Ensayado por :	HARNOLD	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1.40 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 23.40
Volumen calibrado cono	1129 cm ³			Humedad Optima (%) : 5.8 Gravedad específica : 2.78
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	EJE 5 Y 6	EJE 4 Y 5	EJE 3	EJE 2
Progresiva/ Cota / Lado**	AB	BC	CD	CD
Tipo de Muestra(**)	AFIRMADO	AFIRMADO	AFIRMADO	AFIRMADO
Descripción visual del suelo	MARRON OSCURO HUMEDO	MARRON OSCURO HUMEDO	MARRON OSCURO HUMEDO	MARRON OSCURO HUMEDO
Espesor de la capa**	cm	20	20	20
Volumen del orificio de prueba	cm ³	2438	2689	2622
Tamiz del sobretamaño		3/4 in	3/4 in	3/4 in
Masa de sobretamaño	g	389	357	694
Porcentaje de sobretamaño	%	007	006	11
Densidad húmeda in situ	g/cm ³	2.43	2.35	2.39
Densidad seca in situ	g/cm ³	2.31	2.24	2.30
Peso unitario seco in situ	kN/m ³	22.69	21.94	22.57
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³	22.42	21.68	22.09
Porcentaje de compactación	%	96	93	94
Criterio de aceptación **	%	96	93	94
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	5	5	4

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 11/03/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

