

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°263-25 SU06

CLIENTE : JCB ESTRUCTURAS S.A.C.
DIRECCIÓN ** : AV. ROSALES LOTE. 83-B A.V. HUERTOS DE TUNGASUCA (KM. 4.5 AV
TRAPICHE) LIMA - LIMA - CARABAYLLO
PROYECTO ** : LC. 60 KV SET INDUSTRIALES - SEAT EVITAMIENTO
UBICACIÓN ** : AV. MANUEL DE LA TORRE
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02
RECEPCIÓN N° : 240- 25
OT N° : 248- 25
FECHA RECEPCIÓN : 2025-03-03
FECHA EMISIÓN : 2025-03-04

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA					
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)					
<u>Datos Cono</u>		<u>Datos ensayo</u>		<u>Datos material compactado</u>	
Identificación Cono N° :	CONO 2	Fecha de ensayo :	03/03/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)	
Masa de arena embudo y placa :	1886 g	Ensayado por :	DEIVY	Método de ensayo : C	
Densidad de la arena :	1.40 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 21.97	
Volumen calibrado cono :	1343 cm ³			Humedad Optima (%) : 6.3 Gravedad específica : 2.68	
DESCRIPCION		PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**		AV MANUEL DE LA TORRE	AV MANUEL DE LA TORRE		
Progresiva/ Cota / Lado**		0+ 773	0+ 728		
Tipo de Muestra(**)		SEGUNDA CAPA	SEGUNDA CAPA		
Descripción visual del suelo		CANTO RODADO	CANTO RODADO		
Espesor de la capa**	cm	20	20		
Volumen del orificio de prueba	cm ³	2684	2744		
Tamiz del sobretamaño		3/4 in	3/4 in		
Masa de sobretamaño	g	1846	1868		
Porcentaje de sobretamaño	%	29	29		
Densidad húmeda in situ	g/cm ³	2.34	2.38		
Densidad seca in situ	g/cm ³	2.27	2.31		
Peso unitario seco in situ	kN/m ³	22.27	22.60		
GRADO DE COMPACTACIÓN					
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³	20.94	21.40		
Porcentaje de compactación	%	95	97		
Criterio de aceptación **	%	95	95		
CONTENIDO DE HUMEDAD					
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	3	3		

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 04/03/25
Motivo: Autorización
de informes de
ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del informe