

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°264-25 SU06

CLIENTE : JCB ESTRUCTURAS S.A.C.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02

DIRECCIÓN ** : AV. ROSALES LOTE. 83-B A.V. HUERTOS DE TUNGASUCA (KM. 4.5 AV
TRAPICHE) LIMA - LIMA - CARABAYLLO

RECEPCIÓN N° : 245- 25

PROYECTO ** : LC. 60 KV SET INDUSTRIALES -SEAT EVITAMIENTO

OT N° : 253- 25

UBICACIÓN ** : AV. MANUEL DE LA TORRE

FECHA RECEPCIÓN : 2025-03-04

**** Datos proporcionados por el cliente**

FECHA EMISIÓN : 2025-03-05

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA				
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	CONO 2	Fecha de ensayo	04/03/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1886 g	Ensayado por :	DEIVY	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1.40 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 21.97
Volumen calibrado cono	1343 cm ³			Humedad Optima (%) : 6.3 Gravedad específica : 2.68
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	AV MANUEL DE LA TORRE	AV MANUEL DE LA TORRE	AV MANUEL DE LA TORRE	AV MANUEL DE LA TORRE
Progresiva/ Cota / Lado**	0+ 800	0+ 786	0+ 765	0+ 747
Tipo de Muestra(**)	PRIMERA CAPA	PRIMERA CAPA	CUARTA CAPA	TERCERA CAPA
Descripción visual del suelo	CANTO RODADO	CANTO RODADO	CANTO RODADO	CANTO RODADO
Espesor de la capa** cm	20	20	20	20
Volumen del orificio de prueba cm ³	2521	2404	2766	2883
Tamiz del sobretamaño	3/4 in	3/4 in	3/4 in	3/4 in
Masa de sobretamaño g	1895	1253	1876	1422
Porcentaje de sobretamaño %	31	22	29	22
Densidad húmeda in situ g/cm ³	2.42	2.34	2.34	2.20
Densidad seca in situ g/cm ³	2.35	2.28	2.25	2.11
Peso unitario seco in situ kN/m ³	23.00	22.30	22.04	20.71
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87) kN/m ³	21.77	21.38	20.68	19.51
Porcentaje de compactación %	99	97	94	89
Criterio de aceptación ** %	95	95	95	95
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216) %	3	3	4	4

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

