

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°282-25 SU06

CLIENTE : INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC SUCURSAL DEL PERU **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02
DIRECCIÓN ** : CAL.EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA SECT. UNO LIMA - LIMA - SANTA ANITA **RECEPCIÓN N°** : 349- 25
PROYECTO ** : Ejecución del sector - II del saldo de obra del Proyecto de Inversión denominado Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Operativa y Logística de la Base Aeronaval del Callao, CUI 2193999 **OT N°** : 358- 25
UBICACIÓN ** : CALLAO **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-03-21
**** Datos proporcionados por el cliente** **FECHA EMISIÓN** : 2025-03-22

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA				
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	CONO 1	Fecha de ensayo	21/03/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1588 g	Ensayado por :	IVAN	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1.40 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 22.77
Volumen calibrado cono	1129 cm ³			Humedad Optima (%) : 5.7 Gravedad específica : 2.83
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	ACCESO 7			
Progresiva/ Cota / Lado**	PUNTO 5			
Tipo de Muestra(**)	BASE			
Descripción visual del suelo	MATERIAL ARENOSO LIMOSO COLOR BEIGE			
Espesor de la capa**	18 cm			
Volumen del orificio de prueba	2384 cm ³			
Tamiz del sobretamaño	3/4 in			
Masa de sobretamaño	1480 g			
Porcentaje de sobretamaño	25 %			
Densidad húmeda in situ	2.53 g/cm ³			
Densidad seca in situ	2.46 g/cm ³			
Peso unitario seco in situ	24.10 kN/m ³			
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	23.12 kN/m ³			
Porcentaje de compactación	102 %			
Criterio de aceptación **	98 %			
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	3 %			

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

