

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°324-25 SU06

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PEI **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02
DIRECCIÓN ** : CAL. AMADOR MERINO REYNA NRO.460 DPTO.14 URB. JARDIN LIMA-LIMA- **RECEPCIÓN N°** : 471- 25
: SAN ISIDRO
PROYECTO ** : IE 126 JAVIER PEREZ DE CUELLAR - ETAPA PERMANENTE **OT N°** : 484- 25
UBICACIÓN ** : CAL. CANTO RODADO - SAN JUAN DE LURINGANCHO **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-04-15
**** Datos proporcionados por el cliente** **FECHA EMISIÓN** : 2025-04-16

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA				
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	CONO 3	Fecha de ensayo	15/04/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12
Masa de arena embudo y placa	1486 g	Ensayado por	DEIVY	Proctor : (Reapproved 2021)
Densidad de la arena	1,39 g/cm ³			Método de ensayo : C
Volumen calibrado cono	1129 cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 22,46
				Humedad Optima (%) : 5,5
				Gravedad específica : 2,74
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	SS.HH. DISCAPACITADOS	SS.HH ALUMNAS	SS.HH ALUMNOS	AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA
Progresiva/ Cota / Lado**	ACTIVO 471	ACTIVO 471	ACTIVO 471	ACTIVO 471
Tipo de Muestra(**)	CAPA 1 (RELLENO)	CAPA 1 (RELLENO)	CAPA 1 (RELLENO)	CAPA 1 (RELLENO)
Descripción visual del suelo	AFIRMADO RELLENO COLOR MARRON	AFIRMADO RELLENO COLOR MARRON	AFIRMADO RELLENO COLOR MARRON	AFIRMADO RELLENO COLOR MARRON
Espesor de la capa** cm	30	30	30	30
Volumen del orificio de prueba cm ³	2331	2318	2362	2390
Tamiz del sobretamaño	3/4 in	3/4 in	3/4 in	3/4 in
Masa de sobretamaño g	300	314	302	409
Porcentaje de sobretamaño %	5.64	5.82	5.31	7.20
Densidad húmeda in situ g/cm ³	2,28	2,33	2,41	2,38
Densidad seca in situ g/cm ³	2,22	2,26	2,34	2,31
Peso unitario seco in situ kN/m ³	21,73	22,16	22,91	22,61
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87) kN/m ³	21,49	21,92	22,72	22,34
Porcentaje de compactación %	96	98	101	99
Criterio de aceptación ** %	95	95	95	95
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216) %	3	3	3	3

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

