

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°359-25 SU06

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PE **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02
DIRECCIÓN** : CAL. AMADOR MERINO REYNA NRO.460 DPTO.14 URB. JARDIN LIMA-LIMA- **RECEPCIÓN N°** : 480- 25
: SAN ISIDRO
PROYECTO** : IE 126 JAVIER PEREZ DE CUELLAR - ETAPA PERMANENTE **OT N°** : 493- 25
UBICACIÓN** : CAL. CANTO RODADO - SAN JUAN DE LURINGANCHO **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-04-16
**** Datos proporcionados por el cliente** **FECHA EMISIÓN** : 2025-04-19

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA				
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	CONO 3	Fecha de ensayo	16/04/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12
Masa de arena embudo y placa	1486 g	Ensayado por	DEIVY	Proctor : (Reapproved 2021)
Densidad de la arena	1.39 g/cm ³			Método de ensayo : C
Volumen calibrado cono	1129 cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 22.46
				Humedad Optima (%) : 5.5
				Gravedad específica : 2.74
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	ALMACEN GENERAL SECUNDARIA	ESPACIO PARA PERSONAL DE BIENESTAR	SERVICIOS VESTUARIOS DOCENTES	CUARTO DE LIMPIEZA
Progresiva/ Cota / Lado**	ACTIVO 470	ACTIVO 470	ACTIVO 470	ACTIVO 470
Tipo de Muestra(**)	CAPA 1 (RELLENO)	CAPA 1 (RELLENO)	CAPA 1 (RELLENO)	CAPA 1 (RELLENO)
Descripción visual del suelo	AFIRMADO RELLENO COLOR MARRON	AFIRMADO RELLENO COLOR MARRON	AFIRMADO RELLENO COLOR MARRON	AFIRMADO RELLENO COLOR MARRON
Espesor de la capa**	cm 30	30	30	30
Volumen del orificio de prueba	cm ³ 2554	2469	2664	2475
Tamiz del sobretamaño	3/4 in	3/4 in	3/4 in	3/4 in
Masa de sobretamaño	g 226	127	632	318
Porcentaje de sobretamaño	% 3.82	2.19	10.2	5.48
Densidad húmeda in situ	g/cm ³ 2.32	2.34	2.34	2.35
Densidad seca in situ	g/cm ³ 2.25	2.28	2.27	2.28
Peso unitario seco in situ	kN/m ³ 22.06	22.32	22.22	22.33
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³ 21.91	22.23	21.80	22.11
Porcentaje de compactación	% 98	99	97	98
Criterio de aceptación **	% 95	95	95	95
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	% 3	3	3	3

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

