

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°377-25 SU06

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO SUCURSAL DEL PERI **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02
DIRECCIÓN ** : CAL. AMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : IE 126 JAVIER PEREZ DE CUELLAR - ETAPA PERMANENTE **OT N°** : 527- 25
UBICACIÓN ** : CAL. CANTO RODADO - SAN JUAN DE LURINGANCHO **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-04-26
**** Datos proporcionados por el cliente** **FECHA EMISIÓN** : 2025-04-28

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA					
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)					
<u>Datos Cono</u>		<u>Datos ensayo</u>		<u>Datos material compactado</u>	
Identificación Cono N° :	CONO 3	Fecha de ensayo	26/04/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)	
Masa de arena embudo y placa :	1486 g	Ensayado por :	DEIVY	Método de ensayo : C	
Densidad de la arena :	1,39 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 22,46	
Volumen calibrado cono :	1068 cm ³			Humedad Optima (%) : 5,5 Gravedad específica : 2,74	
DESCRIPCION		PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**		DIRECCION	DIRECCION	SALA DE REUNIONES	DEP. MAT. OFICINA
Progresiva/ Cota / Lado**		ACTIVO 471	ACTIVO 471	ACTIVO 471	ACTIVO 471
Tipo de Muestra(**)		CAPA 2 RELLENO	CAPA 2 RELLENO	CAPA 3 RELLENO	CAPA 3 RELLENO
Descripción visual del suelo		AFIRMADO RELLENO	AFIRMADO RELLENO	AFIRMADO RELLENO	AFIRMADO RELLENO
Espesor de la capa**	cm	30	30	30	30
Volumen del orificio de prueba	cm ³	2534	2648	2435	2437
Tamiz del sobretamaño		3/4 in	3/4 in	3/4 in	3/4 in
Masa de sobretamaño	g	168	1131	262	329
Porcentaje de sobretamaño	%	2.89	18.0	4.48	5.66
Densidad húmeda in situ	g/cm ³	2,29	2,37	2,40	2,39
Densidad seca in situ	g/cm ³	2,21	2,31	2,31	2,29
Peso unitario seco in situ	kN/m ³	21,63	22,59	22,66	22,48
GRADO DE COMPACTACIÓN					
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³	21,50	21,83	22,49	22,26
Porcentaje de compactación	%	96	97	100	99
Criterio de aceptación **	%	95	95	98	98
CONTENIDO DE HUMEDAD					
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	4	3	4	4

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

