

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°390-25 SU06

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO SUCURSAL DEL PERÚ **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02
DIRECCIÓN** : CAL. AMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO** : IE 126 JAVIER PEREZ DE CUELLAR - ETAPA PERMANENTE **OT N°** : 539- 25
UBICACIÓN** : CAL. CANTO RODADO - SAN JUAN DE LURINGANCHO **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-04-29
**** Datos proporcionados por el cliente** **FECHA EMISIÓN** : 2025-04-30

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA				
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	CONO 3	Fecha de ensayo	29/04/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1486 g	Ensayado por :	DEIVY	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1.39 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 22.46
Volumen calibrado cono	1068 cm ³			Humedad Optima (%) : 5.5 Gravedad específica : 2.74
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	AREA INNOVACION PEDAGOGICA	AREA INNOVACION PEDAGOGICA	BIBLIOTECA TIPO I	BIBLIOTECA TIPO I
Progresiva/ Cota / Lado**	ACTIVO 471	ACTIVO 471	ACTIVO 471	ACTIVO 471
Tipo de Muestra(**)	CAPA 3 RELLENO	CAPA 3 RELLENO	CAPA 3 RELLENO	CAPA 3 RELLENO
Descripción visual del suelo	AFIRMADO RELLENO COLOR MARRON	AFIRMADO RELLENO COLOR MARRON	AFIRMADO RELLENO COLOR MARRON	AFIRMADO RELLENO COLOR MARRON
Espesor de la capa**	cm	30	30	30
Volumen del orificio de prueba	cm ³	2378	2316	2297
Tamiz del sobretamaño		3/4 in	3/4 in	3/4 in
Masa de sobretamaño	g	244	215	200
Porcentaje de sobretamaño	%	4.27	3.86	3.63
Densidad húmeda in situ	g/cm ³	2.41	2.40	2.40
Densidad seca in situ	g/cm ³	2.31	2.31	2.31
Peso unitario seco in situ	kN/m ³	22.67	22.66	22.60
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³	22.51	22.51	22.47
Porcentaje de compactación	%	100	100	100
Criterio de aceptación **	%	98	98	98
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	4	4	4

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

