

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°399-25 SU06

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO SUCURSAL DEL PERU **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02
DIRECCIÓN ** : CAL. AMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : IE 126 JAVIER PEREZ DE CUELLAR - ETAPA PERMANENTE **OT N°** : 572- 25
UBICACIÓN ** : CAL. CANTO RODADO - SAN JUAN DE LURINGANCHO **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-05-07
**** Datos proporcionados por el cliente** **FECHA EMISIÓN** : 2025-05-08

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA				
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	CONO 2	Fecha de ensayo	7/05/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1887 g	Ensayado por :	DEIVY	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1.40 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 22.46
Volumen calibrado cono	1348 cm ³			Humedad Optima (%) : 5.5 Gravedad específica : 2.74
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	SERVICIOS HIGIENICOS VESTUARIO / SERVICIO DOCENTE	DEPOSITO DE HERRAMIENTAS	CUARTO DE LIMPIEZA	
Progresiva/ Cota / Lado**	ACTIVO 470	ACTIVO 470	ACTIVO 470	
Tipo de Muestra(**)	CAPA 2 RELLENO	CAPA 2 RELLENO	CAPA 2 RELLENO	
Descripción visual del suelo	AFIRMADO RELLENO COLOR ANARANJADO	AFIRMADO RELLENO COLOR ANARANJADO	AFIRMADO RELLENO COLOR ANARANJADO	
Espesor de la capa**	cm	30	30	30
Volumen del orificio de prueba	cm ³	2172	2226	2182
Tamiz del sobretamaño	3/4 in	3/4 in	3/4 in	
Masa de sobretamaño	g	97	122	110
Porcentaje de sobretamaño	%	1.92	2.38	2.16
Densidad húmeda in situ	g/cm ³	2.32	2.30	2.34
Densidad seca in situ	g/cm ³	2.23	2.22	2.25
Peso unitario seco in situ	kN/m ³	21.88	21.71	22.03
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³	21.80	21.61	21.94
Porcentaje de compactación	%	97	96	98
Criterio de aceptación **	%	95	95	95
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	4	4	4

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

