

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°399-25 SU06

CLIENTE : BURGOS VERGARAY INGENIEROS SAC
DIRECCIÓN ** : CAL.BALTAZAR GAVILAN MZA. L LOTE. 05 URB. SANTO DOMINGUITO LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO
PROYECTO ** : TRABAJOS SANITARIOS GOLF DE SANTA CLARA ETAPA 2
UBICACIÓN ** : SANTA CLARA - ATE
CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02
RECEPCIÓN N° : 545- 25
OT N° : 559- 25
FECHA RECEPCIÓN : 2025-05-05
FECHA EMISIÓN : 2025-05-06
** Datos proporcionados por el cliente

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA				
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	CONO 2	Fecha de ensayo	5/05/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1887 g	Ensayado por :	IVAN	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1.40 g/cm³			Peso Unitario Seco(kN/ m³) : 22.96
Volumen calibrado cono	1348 cm³			Humedad Optima (%) : 5.8 Gravedad específica : 2.93
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	BASE MATRIZ DE AGUA Y CONEXIÓN DOMICILIARIA	BASE MATRIZ DE AGUA Y CONEXIÓN DOMICILIARIA	BASE MATRIZ DE AGUA Y CONEXIÓN DOMICILIARIA	BASE MATRIZ DE AGUA Y CONEXIÓN DOMICILIARIA
Progresiva/ Cota / Lado**	MZ 2G - LT 35	MZ 2G -LT 29	MZ. 2G - LT. 25	MZ. 2G - LT. 21
Tipo de Muestra(**)	BASE	BASE	BASE	BASE
Descripción visual del suelo	MATERIAL ARCILLOSO CON GRAVA ANGULAR	MATERIAL ARCILLOSO CON GRAVA ANGULAR	MATERIAL ARCILLOSO CON GRAVA ANGULAR	MATERIAL ARCILLOSO CON GRAVA ANGULAR
Espesor de la capa** cm	20	20	20	20
Volumen del orificio de prueba cm³	2257	2327	2242	2230
Tamiz del sobretamaño	3/4 in	3/4 in	3/4 in	3/4 in
Masa de sobretamaño g	317	342	254	356
Porcentaje de sobretamaño %	5.60	5.85	4.47	6.26
Densidad húmeda in situ g/cm³	2.51	2.51	2.53	2.55
Densidad seca in situ g/cm³	2.39	2.39	2.41	2.43
Peso unitario seco in situ kN/m³	23.40	23.44	23.66	23.81
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87) kN/m³	23.14	23.18	23.47	23.54
Porcentaje de compactación %	101	101	102	103
Criterio de aceptación ** %	100	100	100	100
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216) %	5	5	5	5

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

