

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°436-25 SU06

CLIENTE : ARMANDO CONSTRUCTOR S.A.C. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02
DIRECCIÓN** : AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU NRO. 629 INT. 306 URB. SAN IGNACIO LIMA -
LIMA - BARRANCO **RECEPCIÓN N°** : 602- 25
PROYECTO** : EDIFICIO MIXTO LIBERTAD **OT N°** : 616- 25
UBICACIÓN** : CALLE LIBERTAD 226 **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-05-15
**** Datos proporcionados por el cliente** **FECHA EMISIÓN** : 2025-05-17

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA				
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	CONO 2	Fecha de ensayo	15/05/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12
Masa de arena embudo y placa	1887 g	Ensayado por :	IVAN	Proctor : (Reapproved 2021)
Densidad de la arena	1.40 g/cm ³			Método de ensayo : C
Volumen calibrado cono	1348 cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 21.46
				Humedad Optima (%) : 7.2
				Gravedad específica : 2.78
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	SOTANO 4-D	SOTANO 4-C	SOTANO 4-B	SOTANO 4-A
Progresiva/ Cota / Lado**	-	-	-	-
Tipo de Muestra(**)	BASE	BASE	BASE	BASE
Descripción visual del suelo	MATERIAL COLOR MARRON CON GRAVA	MATERIAL COLOR MARRON CON GRAVA	MATERIAL COLOR MARRON CON GRAVA	MATERIAL COLOR MARRON CON GRAVA
Espesor de la capa** cm	20	20	20	20
Volumen del orificio de prueba cm ³	2496	2541	2581	2498
Tamiz del sobretamaño	3/4 in	3/4 in	3/4 in	3/4 in
Masa de sobretamaño g	1005	1082	1010	1000
Porcentaje de sobretamaño %	16.7	17.8	16.2	16.3
Densidad húmeda in situ g/cm ³	2.40	2.40	2.41	2.45
Densidad seca in situ g/cm ³	2.25	2.24	2.25	2.29
Peso unitario seco in situ kN/m ³	22.02	21.95	22.08	22.44
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87) kN/m ³	21.21	21.06	21.29	21.69
Porcentaje de compactación %	99	98	99	101
Criterio de aceptación ** %	100	100	100	100
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216) %	7	7	7	7

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

