

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°445-25 SU06

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PEI **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02
DIRECCIÓN** : CAL. AMADOR MERINO REYNA NRO.460 DPTO.14 URB. JARDIN LIMA-LIMA- **RECEPCIÓN N°** : 620- 25
SAN ISIDRO
PROYECTO** : IE 126 JAVIER PEREZ DE CUELLAR - ETAPA PERMANENTE **OT N°** : 634- 25
UBICACIÓN** : CAL. CANTO RODADO - SAN JUAN DE LURINGANCHO **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-05-20
**** Datos proporcionados por el cliente** **FECHA EMISIÓN** : 2025-05-21

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA				
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	CONO 2	Fecha de ensayo	20/05/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12
Masa de arena embudo y placa	1887 g	Ensayado por :	LUIS	Proctor : (Reapproved 2021)
Densidad de la arena	1.40 g/cm ³			Método de ensayo : C
Volumen calibrado cono	1348 cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 22.46
				Humedad Optima (%) : 5.5
				Gravedad específica : 2.74
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	AULA PRIMARIA 1ER GRADO	DEPOSITO DE PRODUCTOS	AULA PRIMARIA 1ER GRADO	ESCALERA CORREGIDA
Progresiva/ Cota / Lado**	ACTIVO 469	ACTIVO 470	ACTIVO 469	ACTIVO 471
Tipo de Muestra(**)	CAPA 0	CAPA 2	CAPA 0	CAPA 3
Descripción visual del suelo	GRAVA ARENOSO LIMOSO	GRAVA ARENOSO LIMOSO	GRAVA ARENOSO LIMOSO	GRAVA ARENOSO LIMOSO
Espesor de la capa**	cm	30	30	30
Volumen del orificio de prueba	cm ³	2475	2915	2670
Tamiz del sobretamaño		3/4 in	3/4 in	3/4 in
Masa de sobretamaño	g	1124	300	688
Porcentaje de sobretamaño	%	17.9	4.36	10.9
Densidad húmeda in situ	g/cm ³	2.54	2.36	2.37
Densidad seca in situ	g/cm ³	2.45	2.27	2.28
Peso unitario seco in situ	kN/m ³	23.97	22.23	22.35
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³	23.43	22.06	21.90
Porcentaje de compactación	%	104	98	98
Criterio de aceptación **	%	95	95	95
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	4	4	4

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

