

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°457-25 SU06

CLIENTE : CARRIER & ENTERPRISE NETWORK SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRAI
DIRECCIÓN ** : ANGAMOS ESTE NRO. 757 DPTO. C (P 3) LIMA - LIMA - SURQUILLO
PROYECTO ** : 2281 - CW - SDP - CONDOMINIO LA ENCANTADA
UBICACIÓN ** : DISTRITO DE CHORRILLOS, LIMA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02
RECEPCIÓN N° : 588- 25
OT N° : 602- 25
FECHA RECEPCIÓN : 2025-05-12
FECHA EMISIÓN : 2025-05-13

** Datos proporcionados por el cliente

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA				
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
<u>Datos Cono</u>		<u>Datos ensayo</u>		<u>Datos material compactado</u>
Identificación Cono N°	CONO 2	Fecha de ensayo	12/05/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12
Masa de arena embudo y placa	1887 g	Ensayado por	IVAN	Proctor : (Reapproved 2021)
Densidad de la arena	1.40 g/cm ³			Método de ensayo : C
Volumen calibrado cono	1348 cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 20.52
				Humedad Optima (%) : 6.1
				Gravedad específica : 2.81
DESCRIPCION		PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3
Ubicación de la prueba**		PLATEA DE CIMENTACION	PLATEA DE CIMENTACION	PLATEA DE CIMENTACION
Progresiva/ Cota / Lado**		0.50	0.75	1.00
Tipo de Muestra(**)		AFIRMADO	AFIRMADO	AFIRMADO
Descripción visual del suelo		GRAVA ANGULOSA EMPACADO CON LIMO ARCILLOSO DE COLOR BEIGE	GRAVA ANGULOSA EMPACADO CON LIMO ARCILLOSO DE COLOR BEIGE	GRAVA ANGULOSA EMPACADO CON LIMO ARCILLOSO DE COLOR BEIGE
Espesor de la capa**	cm	25	25	25
Volumen del orificio de prueba	cm ³	2748	2924	2709
Tamiz del sobretamaño		3/4 in	3/4 in	3/4 in
Masa de sobretamaño	g	413	508	398
Porcentaje de sobretamaño	%	6.95	8.01	6.75
Densidad húmeda in situ	g/cm ³	2.16	2.17	2.18
Densidad seca in situ	g/cm ³	2.06	2.07	2.07
Peso unitario seco in situ	kN/m ³	20.19	20.25	20.31
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³	19.79	19.79	19.93
Porcentaje de compactación	%	96	96	97
Criterio de aceptación **	%	95	95	95
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	5	5	5

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

