

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°465-25 SU06

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO SUCURSAL DEL PERÚ
DIRECCIÓN ** : CAL. AMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : IE 126 JAVIER PEREZ DE CUELLAR - ETAPA PERMANENTE
UBICACIÓN ** : CAL. CANTO RODADO - SAN JUAN DE LURINGANCHO

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02
RECEPCIÓN N° : 653- 25
OT N° : 667- 25
FECHA RECEPCIÓN : 2025-05-24
FECHA EMISIÓN : 2025-05-28

** Datos proporcionados por el cliente

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA				
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	CONO 2	Fecha de ensayo	24/05/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1887 g	Ensayado por :	L.S.G	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1.399 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 22.46
Volumen calibrado cono	1348 cm ³			Humedad Optima (%) : 5.5 Gravedad específica : 2.74
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	CISTERNA	CERCO PERIMETRICO EJE:P	CERCO PERIMETRICO EJE:P	COMEDOR SEGUNDARIA
Progresiva/ Cota / Lado**	OBRAS EXTERIORES	OBRAS EXTERIORES	OBRAS EXTERIORES	ACTIVO 470
Tipo de Muestra(**)	CAPA 1	CAPA 1	CAPA 1	CAPA 3
Descripción visual del suelo	GRAVA ARENA LIMOSA	GRAVA ARENA LIMOSA	GRAVA ARENA LIMOSA	GRAVA ARENA LIMOSA
Espesor de la capa**	30 cm	30	30	20
Volumen del orificio de prueba	2881 cm ³	2616	2552	2704
Tamiz del sobretamaño	3/4 in	3/4 in	3/4 in	3/4 in
Masa de sobretamaño	709 g	904	1289	400
Porcentaje de sobretamaño	10.6 %	14.4	20.9	6.44
Densidad húmeda in situ	2.32 g/cm ³	2.40	2.41	2.30
Densidad seca in situ	2.23 g/cm ³	2.31	2.32	2.21
Peso unitario seco in situ	21.87 kN/m ³	22.65	22.76	21.67
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	21.39 kN/m ³	22.06	21.88	21.38
Porcentaje de compactación	95 %	98	97	95
Criterio de aceptación **	95 %	95	95	98
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	4 %	4	4	4

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

