

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°468-25 SU06

CLIENTE : TACTICAL IT S.A.C

CÓDIGO :

DIRECCIÓN ** : AV. DE LAS ARTES NORTE NRO. 1171 URB. SAN BORJA NORTE LIMA - LIMA -
SAN BORJA

RECEPCIÓN N° : 631-25

PROYECTO ** : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
LOCAL EN MI PERU - DISTRITO MI PERU - PROVINCIA DEL CALLAO -
DEPARTAMENTO DEL CALLAO"

OT N° : 645-25

UBICACIÓN ** : Av. Ayacucho Mz. C7 Lote 20-21, distrito de Mi Perú, provincia de Callao,
departamento del Callao

FECHA RECEPCIÓN : 2025-05-21

** Datos proporcionados por el cliente

FECHA EMISIÓN : 2025-05-22

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA				
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	: CONO 2	Fecha de ensayo	21/05/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12
Masa de arena embudo y placa	: 1887 g	Ensayado por	IVAN	Proctor : (Reapproved 2021)
Densidad de la arena	: 1,40 g/cm ³			Método de ensayo : A
Volumen calibrado cono	: 1348 cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 21,64
				Humedad Optima (%) : 5,8
				Gravedad específica : 2,68
DESCRIPCION		PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3
Ubicación de la prueba**		ACCESO A	ACCESO A	ACCESO A
Progresiva/ Cota / Lado**		CAPA 1	CAPA 1	CAPA 2
Tipo de Muestra(**)		SUB BASE RELLENO 1	SUB BASE RELLENO 1	SUB BASE RELLENO 2
Descripción visual del suelo		MATERIAL AFIRMADO COLOR BEIGE	MATERIAL AFIRMADO COLOR BEIGE	MATERIAL AFIRMADO COLOR BEIGE
Espesor de la capa**	cm	30	30	30
Volumen del orificio de prueba	cm ³	2475	2560	2067
Tamiz del sobretamaño		3/4 in	3/4 in	3/4 in
Masa de sobretamaño	g	740	1363	844
Porcentaje de sobretamaño	%	12.6	22.4	17.2
Densidad húmeda in situ	g/cm ³	2,37	2,38	2,37
Densidad seca in situ	g/cm ³	2,21	2,22	2,21
Peso unitario seco in situ	kN/m ³	21,67	21,73	21,64
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³	21,13	20,70	20,87
Porcentaje de compactación	%	98	96	96
Criterio de aceptación **	%	95	95	95
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	7	7	7

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

