

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°472-25 SU06

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO SUCURSAL DEL
: PERÚ
DIRECCIÓN ** : CAL. AMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA -
: SAN ISIDRO
PROYECTO ** : IE 126 JAVIER PEREZ DE CUELLAR - ETAPA PERMANENTE
UBICACIÓN ** : CAL. CANTO RODADO - SAN JUAN DE LURINGANCHO

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02

RECEPCIÓN N° : 655- 25

OT N° : 669- 25

FECHA RECEPCIÓN : 2025-05-26

FECHA EMISIÓN : 2025-05-27

** Datos proporcionados por el cliente

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA				
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	CONO 2	Fecha de ensayo	26/05/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1887 g	Ensayado por :	L.S.G	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1.40 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 22.46
Volumen calibrado cono	1348 cm ³			Humedad Optima (%) : 5.5 Gravedad específica : 2.74
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	MODULO DOCENTE	TOPICO	QUIOSCO PRIMARIA	AULA PRIMARIA 1ER GRADO
Progresiva/ Cota / Lado**	ACTIVO 469	ACTIVO 469	ACTIVO 469	ACTIVO 469
Tipo de Muestra(**)	CAPA 2	CAPA 2	CAPA 2	CAPA 3
Descripción visual del suelo	GRAVA ARENOSA LIMOSA	GRAVA ARENOSA LIMOSA	GRAVA ARENOSA LIMOSA	GRAVA ARENOSA LIMOSA
Espesor de la capa**	30 cm	30	30	20
Volumen del orificio de prueba	2631 cm ³	2693	2605	2594
Tamiz del sobretamaño	3/4 in	3/4 in	3/4 in	3/4 in
Masa de sobretamaño	1065 g	1500	928	1269
Porcentaje de sobretamaño	16.9 %	23.1	15.0	19.8
Densidad húmeda in situ	2.40 g/cm ³	2.42	2.38	2.47
Densidad seca in situ	2.31 g/cm ³	2.32	2.29	2.37
Peso unitario seco in situ	22.62 kN/m ³	22.76	22.44	23.25
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	21.92 kN/m ³	21.77	21.81	22.50
Porcentaje de compactación	98 %	97	97	100
Criterio de aceptación **	95 %	95	95	95
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	4 %	4	4	4

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones: