

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°491-25 SU06

CLIENTE : BURGOS VERGARAY INGENIEROS SAC **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02
DIRECCIÓN ** : CAL.BALTAZAR GAVILAN MZA. L LOTE. 05 URB. SANTO DOMINGUITO LA **RECEPCIÓN N°** : 593- 25
LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO
PROYECTO ** : TRABAJOS SANITARIOS GOLF DE SANTA CLARA ETAPA 2 **OT N°** : 607- 25
UBICACIÓN ** : SANTA CLARA - ATE **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-05-13
** Datos proporcionados por el cliente **FECHA EMISIÓN** : 2025-05-15

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA				
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	CONO 2	Fecha de ensayo	13/05/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12
Masa de arena embudo y placa	1887 g	Ensayado por	IVAN	Proctor : (Reapproved 2021)
Densidad de la arena	1.40 g/cm ³			Método de ensayo : C
Volumen calibrado cono	1348 cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 22.96
				Humedad Optima (%) : 5.8
				Gravedad específica : 2.93
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	BASE MATRIZ DE AGUA Y CONEXIÓN DOMICILIARIA	BASE CONEXIONES ALCANTARILLADO BZ BP10 - BZ BP 11	BASE VEREDA MZ 2G LOTE 4	
Progresiva/ Cota / Lado**	MZ 2G - LT4	MZ 2G - LT3	-	
Tipo de Muestra(**)	AFIRMADO	AFIRMADO	AFIRMADO	
Descripción visual del suelo	MATERIAL LIMO CON GRAVA ANGULAR	MATERIAL LIMO CON GRAVA ANGULAR	MATERIAL LIMO CON GRAVA ANGULAR	
Espesor de la capa**	cm	20	20	-
Volumen del orificio de prueba	cm ³	2410	2385	2344
Tamiz del sobretamaño		3/4 in	3/4 in	3/4 in
Masa de sobretamaño	g	215	338	446
Porcentaje de sobretamaño	%	3.81	5.93	7.95
Densidad húmeda in situ	g/cm ³	2.34	2.39	2.39
Densidad seca in situ	g/cm ³	2.23	2.30	2.28
Peso unitario seco in situ	kN/m ³	21.88	22.53	22.34
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³	21.68	22.23	21.92
Porcentaje de compactación	%	94	97	95
Criterio de aceptación **	%	100	100	100
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	5	4	5

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 15/05/25
Motivo: Autorización
de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del informe