

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°502-25 SU06

CLIENTE : TACTICAL IT S.A.C
DIRECCIÓN ** : AV. DE LAS ARTES NORTE NRO. 1171 URB. SAN BORJA NORTE LIMA - LIMA -
SAN BORJA
PROYECTO ** : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
LOCAL EN MI PERU – DISTRITO MI PERU - PROVINCIA DEL CALLAO -
DEPARTAMENTO DEL CALLAO"
UBICACIÓN ** : Av. Ayacucho Mz. C7 Lote 20-21, distrito de Mi Perú, provincia de Callao,
departamento del Callao

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02
RECEPCIÓN N° : 717- 25
OT N° : 731- 25
FECHA RECEPCIÓN : 2025-06-04
FECHA EMISIÓN : 2025-06-09

** Datos proporcionados por el cliente

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA				
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	: CONO 2	Fecha de ensayo	04/06/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12
Masa de arena embudo y placa	: 1887 g	Ensayado por	IVAN	Proctor : (Reapproved 2021)
Densidad de la arena	: 1,399 g/cm ³			Método de ensayo : C
Volumen calibrado cono	: 1348 cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 21,64
				Humedad Optima (%) : 5,8
				Gravedad específica : 2,65
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	SECTOR B	SECTOR C	SECTOR C	SECTOR B
Progresiva/ Cota / Lado**				
Tipo de Muestra(**)	CAPA 2	CAPA 2	CAPA 2	CAPA 2
Descripción visual del suelo	GRAVA ARENOSA VISCOSA	GRAVA ARENOSA VISCOSA	GRAVA ARENOSA VISCOSA	GRAVA ARENOSA VISCOSA
Espesor de la capa**	cm 30	30	30	30
Volumen del orificio de prueba	cm ³ 2679	2922	2910	2433
Tamiz del sobretamaño	3/4 in	3/4 in	3/4 in	3/4 in
Masa de sobretamaño	g 434	1145	896	404
Porcentaje de sobretamaño	% 007	17	14	007
Densidad húmeda in situ	g/cm ³ 2,27	2,27	2,25	2,31
Densidad seca in situ	g/cm ³ 2,18	2,18	2,17	2,23
Peso unitario seco in situ	kN/m ³ 21,39	21,39	21,24	21,82
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³ 21,10	20,63	20,65	21,55
Porcentaje de compactación	% 98	95	95	100
Criterio de aceptación **	% 90	90	90	90
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	% 4	4	4	4

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 09/06/25
Motivo: Autorización
de informe de
ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del informe