

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°504-25 SU06

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO SUCURSAL DEL PERÚ
DIRECCIÓN ** : CAL.AMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA - S
PROYECTO ** : IE 126 JAVIER PEREZ DE CUELLAR - ETAPA PERMANENTE
UBICACIÓN ** : CAL. CANTO RODADO - SAN JUAN DE LURINGANCHO

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02
RECEPCIÓN N° : 742- 25
OT N° : 759- 25
FECHA RECEPCIÓN : 2025-06-10
FECHA EMISIÓN : 2025-06-13

** Datos proporcionados por el cliente

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA					
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)					
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado	
Identificación Cono N°	CONO 2	Fecha de ensayo	10/06/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)	
Masa de arena embudo y placa	1887 g	Ensayado por :	L.S.G	Método de ensayo : C	
Densidad de la arena	1.399 g/cm³			Peso Unitario Seco(kN/ m³) : 22.46	
Volumen calibrado cono	1348 cm³			Humedad Optima (%) : 5.5 Gravedad específica : 2.74	
DESCRIPCION		PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**		ESCALERA PROTEGIDA	SS.HH ALUMNAS	ESCALERA PROTEGIDA	SS.HH ALUMNAS
Progresiva/ Cota / Lado**		ACTIVO 469	ACTIVO 469	ACTIVO 469	ACTIVO 469
Tipo de Muestra(**)		CAPA 2	CAPA 2	CAPA 2	CAPA 2
Descripción visual del suelo		GRAVA ARENA LIMOSA	GRAVA ARENA LIMOSA	GRAVA ARENA LIMOSA	GRAVA ARENA LIMOSA
Espesor de la capa**	cm	30	30	20	20
Volumen del orificio de prueba	cm³	2680	2711	2475	2584
Tamiz del sobretamaño		3/4 in	3/4 in	3/4 in	3/4 in
Masa de sobretamaño	g	728	293	1169	737
Porcentaje de sobretamaño	%	12	005	19	12
Densidad húmeda in situ	g/cm³	2.35	2.38	2.50	2.43
Densidad seca in situ	g/cm³	2.24	2.27	2.38	2.34
Peso unitario seco in situ	kN/m³	21.93	22.26	23.36	22.89
GRADO DE COMPACTACIÓN					
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m³	21.42	22.08	22.67	22.45
Porcentaje de compactación	%	95	98	101	100
Criterio de aceptación **	%	95	95	98	98
CONTENIDO DE HUMEDAD					
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	5	5	5	4

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira
Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 13/06/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

