

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°509-25 SU06

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO SUCURSAL DEL PERÚ
DIRECCIÓN ** : CAL.AMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : IE 126 JAVIER PEREZ DE CUELLAR - ETAPA PERMANENTE
UBICACIÓN ** : CAL. CANTO RODADO - SAN JUAN DE LURINGANCHO
CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02
RECEPCIÓN N° : 715- 25
OT N° : 729- 25
FECHA RECEPCIÓN : 2025-06-03
FECHA EMISIÓN : 2025-06-05
** Datos proporcionados por el cliente

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA				
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	CONO 2	Fecha de ensayo	3/06/2025	Norma ensayo de Proctor : ASTM D1557-12 (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1887 g	Ensayado por :	L.S.G	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1.40 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 22.46
Volumen calibrado cono	1348 cm ³			Humedad Optima (%) : 5.5
				Gravedad específica : 2.74
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	COCINA TIPO C	ALMACEN	OBRAS EXTERIORES	OBRAS EXTERIORES
Progresiva/ Cota / Lado**	ACTIVO 470	ACTIVO 470	CERCO PERIMETRICO EJE P	CERCO PERIMETRICO EJE P
Tipo de Muestra(**)	CAPA 3	CAPA 3	CAPA 2	CAPA 2
Descripción visual del suelo	GRAVA ARENA LIMOSA	GRAVA ARENA LIMOSA	GRAVA ARENA LIMOSA	GRAVA ARENA LIMOSA
Espesor de la capa** cm	20	20	30	30
Volumen del orificio de prueba cm ³	2284	2762	2553	2653
Tamiz del sobretamaño	3/4 in	3/4 in	3/4 in	3/4 in
Masa de sobretamaño g	2014	1612	1106	1070
Porcentaje de sobretamaño %	30.9	23.5	18.0	16.7
Densidad húmeda in situ g/cm ³	2.86	2.48	2.41	2.42
Densidad seca in situ g/cm ³	2.72	2.39	2.31	2.32
Peso unitario seco in situ kN/m ³	26.66	23.39	22.69	22.77
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87) kN/m ³	26.57	22.50	21.94	22.09
Porcentaje de compactación %	118	100	98	98
Criterio de aceptación ** %	98	98	95	95
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216) %	5	4	4	4

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 05/06/25
Motivo: Autorización de informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

