

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°515-25 SU06

CLIENTE : TACTICAL IT S.A.C. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02
DIRECCIÓN ** : AV. DE LAS ARTES NORTE NRO. 1171 URB. SAN BORJA NORTE LIMA - LIMA -
: SAN BORJA **RECEPCIÓN N°** : 736- 25
PROYECTO ** : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
: LOCAL EN MI PERU – DISTRITO MI PERU - PROVINCIA DEL CALLAO - **OT N°** : 753- 25
DEPARTAMENTO DEL CALLAO"
UBICACIÓN ** : Av. Ayacucho Mz. C7 Lote 20-21, distrito de Mi Perú, provincia de Callao,
departamento del Callao **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-06-09
FECHA EMISIÓN : 2025-06-10

** Datos proporcionados por el cliente

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA				
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	: CONO 2	Fecha de ensayo	09/06/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12
Masa de arena embudo y placa	: 1887 g	Ensayado por	LUIS	Proctor : (Reapproved 2021)
Densidad de la arena	: 1,399 g/cm ³			Método de ensayo : C
Volumen calibrado cono	: 1348 cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 21,64
				Humedad Optima (%) : 5,8
				Gravedad específica : 2,68
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	SECTOR C	SECTOR C	SECTOR B	SECTOR B
Progresiva/ Cota / Lado**	-	-	-	-
Tipo de Muestra(**)	CAPA 3	CAPA 3	CAPA 4	CAPA 3
Descripción visual del suelo	GRAVA ARENOSA LIMOSA	GRAVA ARENOSA LIMOSA	GRAVA ARENOSA LIMOSA	GRAVA ARENOSA LIMOSA
Espesor de la capa**	cm	30	30	30
Volumen del orificio de prueba	cm ³	2648	2616	2744
Tamiz del sobretamaño	3/4 in	3/4 in	3/4 in	3/4 in
Masa de sobretamaño	g	1360	1142	709
Porcentaje de sobretamaño	%	22	19	11
Densidad húmeda in situ	g/cm ³	2,34	2,33	2,26
Densidad seca in situ	g/cm ³	2,21	2,20	2,13
Peso unitario seco in situ	kN/m ³	21,65	21,55	20,88
				21,53
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³	20,63	20,70	20,34
Porcentaje de compactación	%	95	96	94
Criterio de aceptación **	%	90	90	90
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	6	6	6

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

