

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°520-25 SU06

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO SUCURSAL DEL PER
DIRECCIÓN ** : CAL. AMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA -
SAN ISIDRO
PROYECTO ** : IE 126 JAVIER PEREZ DE CUELLAR - ETAPA PERMANENTE
UBICACIÓN ** : CAL. CANTO RODADO - SAN JUAN DE LURINGANCHO

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02
RECEPCIÓN N° : 672- 25
OT N° : 686- 25
FECHA RECEPCIÓN : 2025-05-28
FECHA EMISIÓN : 2025-05-29

** Datos proporcionados por el cliente

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA					
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)					
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado	
Identificación Cono N° :	CONO 2	Fecha de ensayo	28/05/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)	
Masa de arena embudo y placa :	1887 g	Ensayado por :	L.S.G	Método de ensayo : C	
Densidad de la arena :	1.399 g/cm³			Peso Unitario Seco(kN/ m³) : 22.46	
Volumen calibrado cono :	1348 cm³			Humedad Optima (%) : 5.5 Gravedad específica : 2.74	
DESCRIPCION		PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**		ALMACEN GENERAL PRIMARIA	MODULO DOCENTE	AULA PRIMARIA 1ER GRADO	AULA PRIMARIA 1ER GRADO PRIMA
Progresiva/ Cota / Lado**		ACTIVO 469	ACTIVO 469	ACTIVO 469	ACTIVO 469
Tipo de Muestra(**)		CAPA 3	CAPA 3	CAPA 3	CAPA 4
Descripción visual del suelo		GRAVA ARENA LIMOSA	GRAVA ARENA LIMOSA	GRAVA ARENA LIMOSA	GRAVA ARENA LIMOSA
Espesor de la capa**	cm	20	20	20	20
Volumen del orificio de prueba	cm³	2572	2690	2517	2437
Tamiz del sobretamaño		3/4 in	3/4 in	3/4 in	3/4 in
Masa de sobretamaño	g	178	1297	1138	1265
Porcentaje de sobretamaño	%	003	20	19	21
Densidad húmeda in situ	g/cm³	2.42	2.47	2.44	2.47
Densidad seca in situ	g/cm³	2.31	2.35	2.32	2.35
Peso unitario seco in situ	kN/m³	22.60	23.06	22.75	23.03
GRADO DE COMPACTACIÓN					
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m³	22.49	22.29	21.98	22.19
Porcentaje de compactación	%	100	99	98	99
Criterio de aceptación **	%	98	98	98	98
CONTENIDO DE HUMEDAD					
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	5	5	5	5

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

