

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°528-25 SU06

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO SUCURSAL DEL PERÚ
DIRECCIÓN ** : CAL. AMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA -
SAN ISIDRO
PROYECTO ** : IE 126 JAVIER PEREZ DE CUELLAR - ETAPA PERMANENTE
UBICACIÓN ** : CAL. CANTO RODADO - SAN JUAN DE LURINGANCHO

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02

RECEPCIÓN N° : 757- 25

OT N° : 774- 25

FECHA RECEPCIÓN : 2025-06-13

FECHA EMISIÓN : 2025-06-14

** Datos proporcionados por el cliente

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA				
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	: CONO 2	Fecha de ensayo	13/06/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12
Masa de arena embudo y placa	: 1887 g	Ensayado por	LUIS	Proctor : (Reapproved 2021)
Densidad de la arena	: 1,399 g/cm ³			Método de ensayo : C
Volumen calibrado cono	: 1348 cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 22,46
				Humedad Optima (%) : 5,5
				Gravedad específica : 2,74
DESCRIPCION		PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3
Ubicación de la prueba**		CERCO PERIMETRICO EJE: P	CERCO PERIMETRICO EJE: P	CERCO PERIMETRICO EJE: 1
Progresiva/ Cota / Lado**		OBRAS EXTERIORES	OBRAS EXTERIORES	OBRAS EXTERIORES
Tipo de Muestra(**)		CAPA 2	CAPA 3	CAPA 2
Descripción visual del suelo		GRAVA ARENA LIMOSA	GRAVA ARENA LIMOSA	GRAVA ARENA LIMOSA
Espesor de la capa**	cm	25	20	20
Volumen del orificio de prueba	cm ³	2573	2648	2640
Tamiz del sobretamaño		3/4 in	3/4 in	3/4 in
Masa de sobretamaño	g	459	503	581
Porcentaje de sobretamaño	%	008	008	009
Densidad húmeda in situ	g/cm ³	2,34	2,35	2,35
Densidad seca in situ	g/cm ³	2,22	2,23	2,24
Peso unitario seco in situ	kN/m ³	21,80	21,91	21,97
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³	21,47	21,56	21,57
Porcentaje de compactación	%	96	96	96
Criterio de aceptación **	%	95	95	95
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	5	5	5

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

