

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°532-25 SU06

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO SUCURSAL DEL PERÚ
DIRECCIÓN ** : CAL. AMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA -
SAN ISIDRO
PROYECTO ** : IE 126 JAVIER PEREZ DE CUELLAR - ETAPA PERMANENTE
UBICACIÓN ** : CAL. CANTO RODADO - SAN JUAN DE LURINGANCHO
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02
RECEPCIÓN N° : 773- 25
OT N° : 790- 25
FECHA RECEPCIÓN : 2025-06-17
FECHA EMISIÓN : 2025-06-18

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA					
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)					
<u>Datos Cono</u>		<u>Datos ensayo</u>		<u>Datos material compactado</u>	
Identificación Cono N° :	CONO 2	Fecha de ensayo	17/06/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)	
Masa de arena embudo y placa :	1887 g	Ensayado por :	LUIS	Método de ensayo : C	
Densidad de la arena :	1,399 g/cm³			Peso Unitario Seco(kN/ m³) : 22,46	
Volumen calibrado cono :	1348 cm³			Humedad Optima (%) : 5,5 Gravedad específica : 2,74	
DESCRIPCION		PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**		CERCO PERIMÉTRICO	CERCO PERIMÉTRICO	ESCALERAS PROTEGIDAS	CERCO PERIMÉTRICO
Progresiva/ Cota / Lado**		OBRAS EXTERIORES	OBRAS EXTERIORES	ACTIVO 469	OBRAS EXTERIORES
Tipo de Muestra(**)		CAPA 2	CAPA 2	CAPA 1	CAPA 1
Descripción visual del suelo		GRAVA ARENA LIMOSA	GRAVA ARENA LIMOSA	GRAVA ARENA LIMOSA	GRAVA ARENA LIMOSA
Espesor de la capa**	cm	30	30	25	30
Volumen del orificio de prueba	cm³	2751	2634	2504	2578
Tamiz del sobretamaño		3/4 in	3/4 in	3/4 in	3/4 in
Masa de sobretamaño	g	537	336	1499	605
Porcentaje de sobretamaño	%	008	005	25	010
Densidad húmeda in situ	g/cm³	2,36	2,38	2,44	2,41
Densidad seca in situ	g/cm³	2,25	2,29	2,32	2,29
Peso unitario seco in situ	kN/m³	22,03	22,42	22,76	22,47
GRADO DE COMPACTACIÓN					
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m³	21,68	22,21	21,68	22,08
Porcentaje de compactación	%	97	99	97	98
Criterio de aceptación **	%	95	95	95	95
CONTENIDO DE HUMEDAD					
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	5	4	5	5

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 18/06/25
Motivo:
Autorización de
informe de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

