

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°174-25 CO12

CLIENTE : AZ INVERSIONES INMOBILIARIAS SAC
DIRECCIÓN ** : AV. JOSE PARDO NRO. 434 INT. 1302 URB. SURQUILLO LIMA - LIMA - MIRAFLORES
PROYECTO ** : PROYECTO MULTIFAMILIAR SKY PARK
UBICACIÓN ** : Jr. Paseo del Bosque 832 - San Borja

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 178-25
OT N° : 185-25
FECHA EMISIÓN : 2025-02-28

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS
ASTM C39/C39M-24

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Estructura** : MUROS DE ACI - CISTERNA

Fecha Recepción : 2025-02-14

F'c (Kg/cm²) ** : 350

Fecha Moldeo** : 2025-02-13

Tipo muestra : Cilindros Moldeados

Fecha Rotura : 2025-02-27

LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales

Edad muestra : 14 días

Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
525-CO-25	-	150.59	300.50	17810.74	607.11	34.1	347.6	2	---
526-CO-25	-	150.58	300.67	17809.56	628.97	35.3	360.1	2	---
527-CO-25	-	150.28	300.47	17738.67	635.67	35.8	365.4	2	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 01/04/25
Motivo: Autorización de informes de ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

