

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°195-25 CO12

CLIENTE : INVERSIONES LENDIPO S.A.C y PARQUE ARAUCO
DIRECCIÓN ** : AV. ALFREDO MENDIOLA N° 3698 INDEPENDENCIA
PROYECTO ** : Implementación de caja y acometidas para locatario Dollarcity en el C.C. Megaplaza Huaral – FASE I"
UBICACIÓN ** : Av. Chancay N° 1248 Ex fundo Esquivel, Distrito de Huaral, Provincia Huaral, Departamento Lima

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 239-25
OT N° : 247-25
FECHA EMISIÓN : 2025-03-03

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS
ASTM C39/C39M-24

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Estructura** : Falso piso

Fecha Recepción : 2025-03-03

F'c (Kg/cm²) ** : 210

Fecha Moldeo** : 2025-02-16

Tipo muestra : Cilindros Moldeados

Fecha Rotura : 2025-03-02

LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales

Edad muestra : 14 días

Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
643-CO-25	L01	101.83	201.09	8144.87	212.39	26.1	265.9	2	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 03/03/25
Motivo: Autorización de informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

