

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°262-25 CO12

CLIENTE : GAMONT INGENIEROS SAC
DIRECCIÓN ** : A.H. LOS LIBERTADORES MZA. B LOTE. 03 SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA
PROYECTO ** : BUENAVENTURA TORRE GNB PISO 21
UBICACIÓN ** : SAN ISIDRO

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 269-25
OT N° : 277-25
FECHA EMISIÓN : 2025-03-22

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS
ASTM C39/C39M-24

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Estructura** : - **Fecha Recepción** : 2025-03-07
F'c (Kg/cm²) ** : 210 **Fecha Moldeo**** : 2025-03-01
Tipo muestra : Cilindros Moldeados **Fecha Rotura** : 2025-03-22
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales **Edad muestra** : 21 días

Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
694-CO-25	-	101.29	201.45	8057.93	210.50	26.1	266.4	3	---
695-CO-25	-	101.56	201.52	8100.94	208.50	25.7	262.5	2	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 22/02/25
Motivo: Autorización de informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

