

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°264-25 CO12

CLIENTE : CORPORACIÓN 2KMP SAC

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

DIRECCIÓN ** : AV. DEL PARQUE NORTE NRO. 819 DPTO. 301 URB. CORPAC LIMA -
LIMA - SAN ISIDRO

RECEPCIÓN N° : 374-25

PROYECTO ** : CREACIÓN DEL SERVICIO MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DE LA
ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LOS JARDINES, 17 DE MAYO, 8 DE OCTUBRE, JOHN
KENNEDY, NUEVA ESPERANZA Y AGRUPACIÓN DE VIVIENDA CALLE ESMERALDA
EN EL CENTRO POBLADO DE MALA, DISTRITO DE MALA CON CUI N°2559054"

OT N° : 383-25

UBICACIÓN ** : MALA - CAÑETE

FECHA EMISIÓN : 2025-03-29

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

**STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS
ASTM C39/C39M-24**

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Estructura** : VEREDAS

Fecha Recepción : 2025-03-26

F'c (Kg/cm²) ** : 175

Fecha Moldeo** : 2025-03-20

Tipo muestra : Cilindros Moldeados

Fecha Rotura : 2025-03-27

LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales

Edad muestra : 7 días

Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
741-CO-25	-	98.30	200.72	7590.00	128.22	16.9	172.3	2	---
742-CO-25	-	98.50	200.68	7620.14	104.54	13.7	139.9	3	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 29/03/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

