

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°271-25 CO12

CLIENTE : TEK PERU SAC
DIRECCIÓN ** : AV. ALBERTO ALEXANDER 2717-LINCE
PROYECTO ** : BODEGA 300 LATAM PARQUE LOGISTICO CALLAO
UBICACIÓN ** : AV. ELMER FAUCETT N° 5075, URB. LAS FRESAS, CALLAO - LIMA-PERU

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 373-25
OT N° : 382-25
FECHA EMISIÓN : 2025-03-29

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : BLOQUE DE EMPUJE					Fecha Recepción : 2025-03-26				
F'c (Kg/cm²) ** : 145					Fecha Moldeo** : 2025-03-11				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-03-26				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 15 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
739-CO-25	-	98.25	199.47	7581.51	117.57	15.5	158.1	2	2550
740-CO-25	-	99.00	200.71	7698.47	125.26	16.3	165.9	2	2530

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 29/03/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

