

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°278-25 CO12

CLIENTE : CONSORCIO HUAYCOLORO
DIRECCIÓN ** : AV. VICTOR ANDRES BELAUDE NRO. 147 INT. 401 URB. EL ROSARIO
- LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : INTERVENCIO PARA LA QUEBRADA HUAYCOLORO
UBICACIÓN ** : HUACHIPA-LURIGANCHO

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 318-25
OT N° : 327-25
FECHA EMISIÓN : 2025-03-29

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : MURO QUE CONTIENE ANILLOS CONTRA AGUAS MI MD ACUEDUCTO NIEVERIA / PAQUETE 4.3B						Fecha Recepción : 2025-03-27			
F'c (Kg/cm²) ** : 315						Fecha Moldeo** : 2025-03-01			
Tipo muestra : Cilindros Moldeados						Fecha Rotura : 2025-03-08			
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales						Edad muestra : 7 días			
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
801-CO-25	24-CHP3B-1028	102.42	204.76	8238.72	201.42	24.4	249.3	2	2240
802-CO-25	24-CHP3B-1028	101.56	207.87	8101.74	187.28	23.1	235.7	5	2240
803-CO-25	24-CHP3B-1028	102.68	206.39	8280.60	202.60	24.5	249.5	2	2220

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 29/03/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

