

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°362-25 CO12

CLIENTE : TECSUR S.A
DIRECCIÓN ** : PJE. CALANGO 158, SAN JUAN DE MIRAFLORES , LIMA
PROYECTO ** : Refuerzo de bases y cambio de perfiles en torre E26 L641/L642
UBICACIÓN ** : Av. Metropolitana cruce con Prolong. Javier Prado

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 251-25
OT N° : 259-25
FECHA EMISIÓN : 2025-03-06

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS
ASTM C39/C39M-24

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Estructura** : Vereda - Prog 0+005.00 @ 0+075.00 bernini cdra 02

Fecha Recepción : 2025-03-05

F'c (Kg/cm²) ** : 175

Fecha Moldeo** : 2025-02-26

Tipo muestra : Cilindros Moldeados

Fecha Rotura : 2025-03-05

LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales

Edad muestra : 7 días

Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
668-CO-25	-	100,21	199,66	7887,01	133,32	16,9	172,4	2	---
669-CO-25	-	101,01	199,67	8014,23	135,73	16,9	172,7	2	---
670-CO-25	-	100,60	199,62	7949,31	130,82	16,5	167,8	2	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira
Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 6/03/25
Motivo: Autorización de
informe de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

