

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°503-25 CO12

CLIENTE : CORPORACIÓN 2KMP SAC : F-LEM-P-CO-12.02
DIRECCIÓN ** : AV. DEL PARQUE NORTE NRO. 819 DPTO. 301 URB. CORPAC LIMA - LIMA - SAN ISIDRO **RECEPCIÓN N°** : 517-25
"CREACIÓN DEL SERVICIO MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LOS JARDINES, 17 DE MAYO, 8 DE OCTUBRE, JOHN KENNEDY, NUEVA ESPERANZA Y AGRUPACIÓN DE VIVIENDA CALLE ESMERALDA EN EL CENTRO POBLADO DE MALA, DISTRITO DE MALA CON CUI N°2559054" **OT N°** : 530-25
UBICACIÓN ** : MALA - CAÑETE **FECHA EMISIÓN** : 2025-04-30

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : VEREDAS					Fecha Recepción : 2025-04-29				
F'c (Kg/cm²) ** : 175					Fecha Moldeo** : 2025-03-20				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-04-17				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 28 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resisten cia Compres ión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
1193-CO-25	-	101,82	203,17	8143,28	144,95	17,8	181,5	2	---
1194-CO-25	-	101,80	202,93	8140,08	181,70	22,3	227,6	3	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

