

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°507-25 CO12

CLIENTE : TECSUR : F-LEM-P-CO-12.02
DIRECCIÓN ** : Pje. Calango 158, San Juan de Miraflores 15842 **RECEPCIÓN N°** : 436-25
PROYECTO ** : Desmontaje y demolición de celdas convencionales y cerramiento de sótano en sala de Celdas Gis **OT N°** : 449-25
UBICACIÓN ** : SET San Vicente **FECHA EMISIÓN** : 2025-05-03

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS									
ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : Muro armado posterior					Fecha Recepción : 2025-04-08				
F'c (Kg/cm²) ** : 210					Fecha Moldeo** : 2025-04-04				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-04-18				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 14 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistenc ia Compresi ón (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
1013-CO-25	M1	149.40	299.92	17530.36	359.71	20.5	209.2	2	2260

Defecto de la muestra o en la tapa: -


Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 03/05/25
Motivo: Autorización
de
informes de ensayos



IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Documento