

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°543-25 CO12

CLIENTE : TECSUR : F-LEM-P-CO-12.02
DIRECCIÓN ** : Pje. Calango 158, San Juan de Miraflores 15842 RECEPCIÓN N° : 494-25
PROYECTO ** : Proyecto del sistema de utilización en media tensión en 22,9 kV, con una máxima demanda de 15000 kW. OT N° : 507-25
UBICACIÓN ** : Fundo El Olivar, Sector Bajada Grande, Zona Quebrada Parca, distrito de Chilca, provincia de Cañete y departamento de Lima. FECHA EMISIÓN : 2025-05-08

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : MURO					Fecha Recepción : 2025-04-24				
F'c (Kg/cm²) ** : 210					Fecha Moldeo** : 2025-04-09				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-05-07				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 28 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
1144-CO-25	-	150,64	301,88	17823,75	489,84	27,5	280,2	3	2220
1145-CO-25	-	151,95	301,31	18135,09	464,94	25,6	261,4	2	2180
1146-CO-25	-	151,55	300,19	18038,55	481,74	26,7	272,3	3	2210

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

