

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°559-25 CO12

CLIENTE : CONSORCIO HUAYCOLORO

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

DIRECCIÓN ** : AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 INT. 401 URB. EL
ROSARIO (VIA PRINCIPAL NRO 103 EDIFICIO REAL DIEZ) LIMA - LIMA -
SAN ISIDRO

RECEPCIÓN N° : 561-25

PROYECTO ** : INTERVENCION PARA LA QUEBRADA DE HUAYCOLORO

OT N° : 575-25

UBICACIÓN ** : HUACHIPA - LURIGANCHO

FECHA EMISIÓN : 2025-05-14

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : MURO DE CANAL 276 LD - LI / PAQUETE 4.3B					Fecha Recepción : 2025-05-07				
F'c (Kg/cm²) ** : 315					Fecha Moldeo** : 2025-04-09				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-05-14				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 35 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
1293-CO-25	TCV-24- CHP3B-1061- 3212	102.21	200.96	8204.97	282.88	34.5	351.6	5	2420
1294-CO-25	TCV-24- CHP3B-1061- 3212	101.21	202.33	8046.00	257.92	32.1	326.9	2	2380
1295-CO-25	TCV-24- CHP3B-1061- 3212	101.41	202.21	8077.03	280.64	34.7	354.3	2	2380

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

