

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°563-25 CO12

CLIENTE : CONSORCIO HUAYCOLORO

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

DIRECCIÓN ** : AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 INT. 401 URB. EL ROSARIO
(VIA PRINCIPAL NRO 103 EDIFICIO REAL DIEZ) LIMA - LIMA - SAN
ISIDRO

RECEPCIÓN N° : 561-25

PROYECTO ** : INTERVENCION PARA LA QUEBRADA DE HUAYCOLORO

OT N° : 575-25

UBICACIÓN ** : HUACHIPA - LURIGANCHO

FECHA EMISIÓN : 2025-05-10

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : MURO DE CANAL 418 MD / MI MURETE N° 3 / PAQUETE 4.4T		Fecha Recepción : 2025-05-07							
F'c (Kg/cm²) ** : 315		Fecha Moldeo** : 2025-04-07							
Tipo muestra : Cilindros Moldeados		Fecha Rotura : 2025-05-09							
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales		Edad muestra : 32 días							
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
1305-CO-25	TCV-25-CHP4- 1530-4590	100,58	201,89	7946,15	212,93	26,8	273,3	2	2290
1306-CO-25	TCV-25-CHP4- 1530-4590	101,48	202,14	8088,19	269,37	33,3	339,6	3	2380
1307-CO-25	TCV-25-CHP4- 1530-4590	101,38	201,87	8073,05	233,36	28,9	294,8	2	2260

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

