

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°564-25 CO12

CLIENTE : W&L INTESEL PERU SAC
DIRECCIÓN ** : MZA. B LOTE. 1 ASOC.CHACRA CERRO (CONDOMINIO GENA-FRENT
PARAD GRIF PETRO P) LIMA - LIMA - COMAS
PROYECTO ** : OBRAS CIVILES Y MONTAJE ELECTROMECHANICO NUEVAS BAHIAS 60 KV EN LA
SET ALTO LA LUNA Y SET PARACAS
UBICACIÓN ** : PISCO, PISCO - ICA

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 583-25
OT N° : 597-25
FECHA EMISIÓN : 2025-05-12

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : SOLADO					Fecha Recepción : 2025-05-10				
F'c (Kg/cm²) ** : 100					Fecha Moldeo** : 2025-05-03				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-05-10				
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 7 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
1349-CO-25	1	101.72	201.67	8126.49	168.77	20.8	211.8	2	2310
1350-CO-25	2	102.39	202.18	8234.70	159.09	19.3	197.0	2	2360
1351-CO-25	3	102.39	205.14	8233.90	167.76	20.4	207.8	3	2370

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

