

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°574-25 CO12

CLIENTE : CONSORCIO HUAYCOLORO

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

DIRECCIÓN ** : AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 INT. 401 URB. EL
ROSARIO (VIA PRINCIPAL NRO 103 EDIFICIO REAL DIEZ) LIMA - LIMA -
SAN ISIDRO

RECEPCIÓN N° : 567-25

PROYECTO ** : INTERVENCION PARA LA QUEBRADA DE HUAYCOLORO

OT N° : 581-25

UBICACIÓN ** : HUACHIPA - LURIGANCHO

FECHA EMISIÓN : 2025-05-14

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : MURO 277 LD/ PAQUETE 4.3B					Fecha Recepción : 2025-05-09				
F'c (Kg/cm²) ** : 315					Fecha Moldeo** : 2025-04-10				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-05-14				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 34 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
1311-CO-25	TCV-24- CHP3B-1063- 3218	101.72	201.54	8126.49	493.90	60.8	619.8	3	2340
1312-CO-25	TCV-24- CHP3B-1063- 3218	101.44	202.16	8081.81	445.94	55.2	562.7	3	2340
1313-CO-25	TCV-24- CHP3B-1063- 3218	102.19	201.58	8201.76	420.61	51.3	522.9	3	2300

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 14/05/25
Motivo: Autorización
de
informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

