

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°576-25 CO12

CLIENTE : CONSORCIO HUAYCOLORO

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

DIRECCIÓN ** : AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 INT. 401 URB. EL ROSARIO
(VIA PRINCIPAL NRO 103 EDIFICIO REAL DIEZ) LIMA - LIMA - SAN
ISIDRO

RECEPCIÓN N° : 567-25

PROYECTO ** : INTERVENCION PARA LA QUEBRADA DE HUAYCOLORO

OT N° : 581-25

UBICACIÓN ** : HUACHIPA - LURIGANCHO

FECHA EMISIÓN : 2025-05-14

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : MAMPOSTERIA 417 /ZAPATA DE MURO DE TRANSICION MD /SOLADO DE MURO DE TRANSICION MI/ PAQUETE 4.4T					Fecha Recepción : 2025-05-09				
F'c (Kg/cm²) ** : 315					Fecha Moldeo** : 2025-04-26				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-05-14				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 18 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
1317-CO-25	TCV-25-CHP4- 1538-4624	101,76	201,02	8133,68	273,38	33,6	342,7	3	2330
1318-CO-25	TCV-25-CHP4- 1538-4624	101,76	201,43	8132,88	281,41	34,6	352,8	3	2320
1319-CO-25	TCV-25-CHP4- 1538-4624	101,25	201,65	8051,57	278,68	34,6	352,9	3	2350

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

